



Eidgenössisches Starkstrominspektorat
Inspection fédérale des installations à courant fort
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

ZULASSUNG

(BEWILLIGUNG)

NR.

97,5 51690,01

GÜLTIG BIS:

17/12/2002

ADMISSION

(AUTORISATION)



NEUTRIK AG

IM ALTEN RIET 34
FL-9494 SCHAAN

AMMISSIONE

(AUTORIZZAZIONE)

KENNZEICHNUNG



NS 4

679,033

AUFGRUND DER UNTERLAGEN IM DOSSIER

NR. 96,1 10096,03 VOM 04/12/1997

ERTEILT DAS EIDG. STARKSTROMINSPEKTORAT DER OBENGENANNTE
FIRMA DAS RECHT, DAS NACHSTEHEND AUFGEFÜHRTE ERZEUGNIS MIT
DEM SICHERHEITSZEICHEN GEMÄSS NEV IN VERKEHR ZU BRINGEN.

ERZEUGNIS: NETZSTECKVORRICHTUNG

MATERIAL-CODE: 1317

HANDELSMARKE: POWERCON

TYPENBEZEICHNUNG

NENNDATEN

NAC3FCA
NAC3FCB
NAC3MPA
NAC3MPB
NAC3MM

250 V AC 20 A 2,5 MM2 L+N+PE

SCHUTZGRAD: IP 20

BEMERKUNG: BESCHREIBUNG GEMÄSS BEILAGE ZU ZERTIFIKAT
NR. CH-96.1 10096.ZA1.A

GRUNDLAGE: ZERTIFIKAT NR. CH-96.1 10096.ZA1.A VOM 04.12.1997

NORM: VDE 0627:1997 / EN 60998-2-1:1993 / EN 61210:1993
EN 60529:1991

GEBÜHR: FR. 540.00

EIDGENÖSSISCHES
STARKSTROMINSPEKTORAT
ABT. MATERIAL + APPARATE

FEHRALTORF, 17/12/1997 MH

Mh

J. BRUHIN